

## Anlage 3: Formblatt zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage bei der ILS Traunstein

### Senden an Provider:

**Kunde:** \_\_\_\_\_

**Objekt-Anschrift:** \_\_\_\_\_

**Ansprechpartner:** \_\_\_\_\_

**Telefon:** \_\_\_\_\_

**E-Mail:** \_\_\_\_\_

Für eine Terminvereinbarung mit dem Provider zur Aufschaltung einer Brandmeldeanlage auf die Integrierte Leitstelle (ILS) Traunstein müssen unter anderem folgende Unterlagen / Voraussetzungen (Aufzählung nicht abschließend, die Vorgaben aus der AB, DIN 14675 und DIN VDE 0833 sind einzuhalten) vorliegen:

- Protokoll(e) der Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle
- Brandmelde- und Alarmierungskonzept (siehe 2.1)
- Prüfbericht gemäß SPrüfV (siehe 2.2) für BMA
- Prüfbericht gemäß SPrüfV (siehe 2.2) für Löschanlage(n)
- Errichterbestätigung (siehe 2.3)
- Instandhaltungsvertrag oder ein Nachweis über die Durchführung der Inspektions- und Wartungsarbeiten (siehe 2.4)
- Feuerwehrpläne (siehe 2.6).
- Bestätigung über die Störungsweiterleitung (*aktuelle DIN VDE 0833-2 ⇒ Alarmorganisation*)
- Bestätigung über die Sabotageweiterleitung (*aktuelle DIN 14675-1 ⇒ Anhang A - FSD 3*)
- Schlüsselsätze für die Feuerwehr und entsprechende Halbzylinder (siehe 3.2.4)
- Hinterlegte Gegenstände in der Erstinformationsstelle (siehe 3.5.3)
- Feuerwehr-Laufkarten (siehe 3.5.3.3).
- Brandfallmatrix in der Erstinformationsstelle hinterlegt (siehe 3.8.3)
- Die für die Feuerwehrperipherie benötigten Profilzylinder (siehe Anlage 5.2: Antrag auf Freigabe der Feuerwehr-Schließung) müssen beim Ansprechpartner der Brandschutzdienststelle vorliegen

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben:

Ort: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift / Firmenstempel: \_\_\_\_\_

Rückfragen sind an den Ansprechpartner der zuständigen Brandschutzdienststelle (Anlage 1.1: Ansprechpartner der Brandschutzdienststellen) oder an die Integrierte Leitstelle (Anlage 1.2: Ansprechpartner der ILS Traunstein) zu stellen.

Erstellt	Ersteller	Freigegeben	Version	Seite
25.10.2022	Richter/Schupfner	Gschwendner	2.02	29